

**נתונים בהתאם לתקינותם של קווי הביוב הראשיים בעיר חולון**  
 בהתאם לתקינות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), התשע"ב- 2011

קו ראשי שקוטרו מעל 12" (30 ס"מ)  
 לא ניתן לחשב כמות שפכים שעוברת בכל קו ראשי מאחר והקווים הינם גרוויטציוניים

מצב תקינות הקו - בעקבות צילום	
1	טוב
2	מחייב ניטור קבוע
3	מחייב: טיפול/שיקום/החלפה

שם השכונה	שם הרחוב	סוג הצנור	קוטר	אורך	שנת הנחה	גיל	מצב תקינות הקו	תחזוקה שוטפת	חשיפה לקורוזיה
תל גיבורים	אבן גבירול	א.צ.	35	65.71	1975	41	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
קרית רבין	אברהם יפה	p.v.c	50	152.39	1995	21	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
קרית רבין	אברהם יפה (שביל)	p.v.c	50	80.33	1995	21	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
בן גוריון	אדם יקותיאל	א.צ.	40	31.02	1982	34	2	שטיפה פעם בשנתיים	
קרית רבין	אהרון גלעדי	p.v.c	50	119.4	2002	14	1		
קרית רבין	אהרון גלעדי	p.v.c	50	246.87	2002	14	1		
קרית רבין	אהרון גלעדי	p.v.c	50	41.58	2002	14	1		
קרית רבין	אהרמביץ	א.צ.	50	30	1982	34	3		חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	152.5	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	90.93	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	223.62	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	30	102.04	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	50	66.4	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	50	41.89	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	103.07	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	139.77	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת	א.צ.	50	60.34	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת	א.צ.	60	43.99	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת	א.צ.	60	220.2	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	אילת	א.צ.	35	84.4	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת	א.צ.	50	133.95	1963	53	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת (שביל)	א.צ.	30	55.91	1965	51	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	אילת (שביל)	א.צ.	30	37.65	1965	51	3	שטיפה פעם לשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
קרית שרת	אלופי צהל	א.צ.	30	98.09	1979	37	1		חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	30	77.3	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	40	32.57	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	30	64	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	40	98.13	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	30	44.4	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	40	27.45	2016	0	1	חידוש הקו	
נאות רחל	ארן זלמן	שיריז	30	65.5	2016	0	1	חידוש הקו	
תל גיבורים	ברזויל	א.צ.	40	70	2008	8	1	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	ברזילי ישראל	א.צ.	40	68.7	1962	54	1	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
נאות רחל	ברזילי ישראל	א.צ.	40	159.7	1974	42	1	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	ברקת	p.v.c	50	100.96	1998	18	1	שטיפה פעם בשנה	
ג'סי כהן	ברקת	א.צ.	30	84.2	1975	41	2	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
קרית רבין	גולדה מאיר	א.צ.	30	291.99	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	

	קרית רבין	גולדה מאיר	א.צ.	30	370.88	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	קרית רבין	גולדה מאיר	א.צ.	40	335.12	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	נאות רחל	גולומב	שירזול	30	89.5	2011	5	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	נאות רחל	גולומב	שירזול	30	64.9	2011	5	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	מרכז	גולומב	בטון	70	138.9	1962	54	2	שטיפה פעם בשנתיים	
	מרכז	גולומב	א.צ.	70	73.2	1962	54	2	שטיפה פעם בשנתיים	
	מרכז	גולומב (שביל)	בטון/שירזול	70	290	2011	5	1		
	ג'סי כהן	גורדון	א.צ.	30	58.25	1965	51	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
	תל גיבורים	דב הוז	א.צ.	35	77.29	1963	53	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
	תל גיבורים	דב הוז	p.v.c	35	58.78	2003	13	1	שטיפה פעם בשנה	
	תל גיבורים	דב הוז	א.צ.	35	55.62	1963	53	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
	תל גיבורים	דב הוז	p.v.c	35	76.83	2003	13	1	שטיפה פעם בשנה	
	תל גיבורים	דב הוז	p.v.c	35	61.64	2003	13	1	שטיפה פעם בשנה	
	קרית שרת	דוד אלעזר	א.צ.	30	126.2	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	קרית שרת	דוד אלעזר	א.צ.	40	60	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	קרית שרת	דוד אלעזר	א.צ.	40	99.4	1979	37	1	שטיפה פעם בחמש שנים	
	אזור התעשייה	דרך השבעה	א.צ.	30	419.47	1968	48	1		
	שפד"ן	דרך יגאל אלון	בטון	80	375.2	1963	53	2	יונח קו חדש במהלך 2017/18	חשיפה לקורוזיה
	שפד"ן	דרך יגאל אלון	בטון	80	432.12	1963	53	2	יונח קו חדש במהלך 2017/19	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	80	343.47	1963	53	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	80	41.43	1963	53	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	70	382.49	1962	54	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	80	135.17	1963	53	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	70	207.96	1962	54	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	דרך יגאל אלון	בטון	70	152.36	1962	54	2	שטיפה פעם בחודשיים	חשיפה לקורוזיה
	אזור התעשייה	האורגים	א.צ.	30	81.04	1963	53	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	אזור התעשייה	האורגים	א.צ.	30	129.28	1963	53	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	אזור התעשייה	האורגים	א.צ.	30	145.89	1963	53	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	119.24	2000	16	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	99.04	2001	15	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	136.88	2000	16	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	129.91	1993	23	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	31.41	1993	23	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יניב	p.v.c	50	95.81	1993	23	1		
	קרית רבין	האלוף אהרון יריב	p.v.c	30	136.22	2003	13	1		
	תל גיבורים	הארי שירזול	שירזול	35	123.64	2013	3	1		
	מרכז	הברוש	p.v.c	30	47.7	2013	3	1		
	מרכז	ההסתדרות	בטון	70	102.51	1962	54	2	שטיפה פעם בחודש	
	מרכז	ההסתדרות	בטון	70	69.58	1962	54	2	שטיפה פעם בחודש	
	מרכז	ההסתדרות	בטון	30	263.75	1957	59	2	שטיפה פעם בחודש	
	מרכז	ההסתדרות	א.צ.	35	68	1962	54	2	שטיפה פעם בחודש	חשיפה לקורוזיה
	מרכז	ההסתדרות	א.צ.	30	66.6	1962	54	2	שטיפה פעם בחודש	חשיפה לקורוזיה
	מרכז	ההסתדרות	א.צ.	30	128.12	1961	55	2	שטיפה פעם בחודש	חשיפה לקורוזיה
	מרכז	הופיין	א.צ.	30	91.7	1964	52	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	מרכז	הופיין	א.צ.	30	260.5	1975	41	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	מרכז	הופיין	א.צ.	30	72.6	1964	52	2	שטיפה פעם בשנתיים	חשיפה לקורוזיה
	ג'סי כהן	הופיין-סירני	בטון	70	429.22	1961	55	2	שטיפה פעם בחודש	חשיפה לקורוזיה

	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	19	1997	105.23	50	p.v.c	החופר	אזור התעשייה
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	20	1996	113.45	50	p.v.c	החופר	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בשנה	2	53	1963	178.91	35	א.צ	החשמונאים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בשנה	2	48	1968	117.58	35	א.צ	החשמונאים	תל גיבורים
		1	2	2014	264.25	50	p.v.c	הכישור	אזור התעשייה
		1	2	2014	122.4	50	p.v.c	הכישור	אזור התעשייה
	שטיפה פעמיים בשנה	1	15	2001	28.45	30	p.v.c	הלוחמים	תל גיבורים
	שטיפה פעמיים בשנה	1	42	1974	86	40	א.צ	הלוחמים	תל גיבורים
	שטיפה פעמיים בשנה	1	9	2007	398	40	p.v.c	הלוחמים	תל גיבורים
	שטיפה פעמיים בשנה	1	42	1974	41	40	א.צ	הלוחמים	תל גיבורים
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	13	2003	237.03	30	p.v.c	המכתש	אזור התעשייה
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	13	2003	143.25	30	p.v.c	המכתש	אזור התעשייה
		1	3	2013	84.69	30	שיריז	המלאכה	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	67.48	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	130.7	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
		1	4	2012	1889.53	40	לחץ א.צ	המעפילים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	49.14	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	58.18	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	174.35	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	3	53	1963	90.06	30	א.צ	המעפילים	תל גיבורים
		1	21	1995	129.11	30	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	13	2003	244.83	40	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	20	1996	129.23	50	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	16	2000	193.39	30	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	16	2000	171.29	60	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	11	2005	454.53	30	א.צ/שיריז	המרכבה	אזור התעשייה
		1	0	2016	634	80	בטון+ליינר	המרכבה	אזור התעשייה
		1	0	2016	386.21	80	בטון+ליינר	המרכבה	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם חמש שנים	2	53	1963	344.12	30	א.צ	המרכבה	אזור התעשייה
		1	16	2000	43.12	30	p.v.c	המרכבה	אזור התעשייה
		1	20	1996	169.65	50	p.v.c	המרכבה (שביל)	אזור התעשייה
		1	20	1996	67.38	50	p.v.c	המרכבה (שביל)	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנתיים	3	54	1962	220.98	30	בטון	הנגר	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנתיים	3	55	1961	185.59	30	בטון	הנפח	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנתיים	2	53	1963	153.34	80	בטון	העבודה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	45.32	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	57.43	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	36.37	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	58.84	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	61.62	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	59	1957	56.96	30	בטון	העליה השניה	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעמיים בחודש	3	51	1965	57.27	30	א.צ	העלייה השנייה (שביל)	ג'סי כהן
	שטיפה פעם בשלוש שנים	3	55	1961	86.04	35	בטון	הפלד	אזור התעשייה
		1	3	2013	301.98	30	p.v.c	הרוקמים	אזור התעשייה
		1	20	1996	174.16	35	p.v.c	הרוקמים	אזור התעשייה
		1	20	1996	82.79	35	p.v.c	הרוקמים	אזור התעשייה
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	2	50	1966	57.27	30	א.צ	התחיה	מרכז
		1	2	2014	65	45	pvc	ג'בוטינסקי	מרכז/אגורבנק
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנה	2	50	1966	105	30	א.צ	התחיה	מרכז
	שטיפה פעם בשנתיים	1	10	2006	190.62	40	p.v.c	חומה ומגדל	מרכז
	שטיפה פעם בשנתיים	1	10	2006	62.33	40	p.v.c	חומה ומגדל	מרכז
		1	15	2001	271.38	30	p.v.c	חוץ חולון	תל גיבורים

	שטיפה פעם בשנתיים	3	34	1982	58.8	40	א.צ.	חיים לנדאו	בן גוריון
חשיפה לקורוזיה	שטיפה פעם בשנתיים	3	37	1979	223.11	35	א.צ.	חיים לנדאו	בן גוריון
חשיפה לקורוזיה	ישוקם במהלך 2017	3	54	1962	75.83	30	א.צ.	חנקין	מרכז
		1	13	2003	38.37	30	p.v.c	טהון	מפדה
		1	13	2003	191.95	30	p.v.c	טהון	מפדה
		1	3	2013	88.76	35	שירזול	טמאטב	תל גיבורים
		1	3	2013	88.76	35	שירזול	טמאטב	תל גיבורים
		1	3	2013	88.76	35	שירזול	טמאטב	תל גיבורים
	שטיפה פעמיים בחודש	2	54	1962	69.5	70	בטון	טשרניחובסקי	מרכז
	שטיפה פעמיים בחודש	2	54	1962	87.6	70	בטון	טשרניחובסקי	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	15	2001	85.01	30	p.v.c	יגאל אלון	תל גיבורים
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	15	2001	332.46	30	p.v.c	יגאל אלון	תל גיבורים
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	107.2	30	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	81	35	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	86.7	30	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	110.8	30	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	100.95	30	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	35	1981	57.44	30	א.צ.	יהושע רבינוביץ	בן גוריון
	שטיפה פעם בחודש	2	54	1962	149.85	70	בטון	יטבתה	ג'סי כהן
	שטיפה פעם בחודש	2	54	1962	120.07	70	בטון	יטבתה	ג'סי כהן
	שטיפה פעם בשנה	3	54	1962	26.43	30	א.צ.	ירמיהו (מקביל ממזר)	מפדה
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	142.2	30	p.v.c	ישראל גלילי	מרכז
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	205.4	30	p.v.c	ישראל גלילי	מרכז
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	116.2	30	p.v.c	ישראל גלילי	מרכז
		1	0	2016	208.4	80	בטון+ליינר	כניסה למוזיאון כניסה	בן גוריון
		1	34	1982	344.93	40	א.צ.	לבתי ים	מעבר לאיילון
		1	0	2016	89.68	80	בטון+ליינר	לתחנת השאיבה	שפד"ן
		1	34	1982	361.66	60	א.צ.	לתחנת השאיבה	בן גוריון
		1	34	1982	146.48	40	א.צ.	לתחנת השאיבה	בן גוריון
		3	54	1962	363.31	35	בטון	לתחנת השאיבה	אזור התעשייה
		1	11	2005	196.63	35	p.v.c	לתחנת השאיבה	אזור התעשייה
	שטיפה פעם בשלוש שנים	3	54	1962	107.84	40	בטון	לתחנת השאיבה	אזור התעשייה
	שטיפה פעם בשלוש שנים	3	54	1962	214.92	40	בטון	לתחנת השאיבה	אזור התעשייה
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	19.06	40	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	50	40	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	57.26	30	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	87.76	35	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	89.89	30	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשלוש שנים	1	11	2005	80.81	30	p.v.c	מוהליבר	מרכז
	שטיפה פעם בשנה	3	48	1968	56.61	35	א.צ.	מונטיפיורי	תל גיבורים
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	187.9	30	p.v.c	מיכאל ברקאי	מרכז
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	119.26	30	p.v.c	מיכאל ברקאי (המשך)	מרכז
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	24	1992	181.3	30	p.v.c	מיכאל ברקאי (המשך)	מרכז
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	21	1995	313	50	p.v.c	מנחם בגין	קרית רבין
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	19	1997	194.5	40	p.v.c	מנחם בגין	קרית רבין
	שטיפה פעם בחמש שנים	1	19	1997	315.7	30	p.v.c	מנחם בגין	קרית רבין
		1	26	1990	30.29	40	p.v.c	מסילת העולים	ג'סי כהן
חשיפה לקורוזיה		1	3	2013	351.41	30	p.v.c	מפרץ שלמה	קרית שרת
חשיפה לקורוזיה		3	50	1966	127.7	30	א.צ.	מפרץ שלמה	קרית שרת

קרית שרת	מפרץ שלמה	א.צ.	30	87.92	1966	50	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
מרכז	מקוה ישראל	א.צ.	35	258.42	1961	55	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
מרכז	מקוה ישראל	א.צ.	30	242.54	1964	52	3	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
בן גוריון	משה דיין	א.צ.	60	365.2	1982	34	1	יונח קו חדש במהלך 2017/18	חשיפה לקורוזיה
בן גוריון	משה דיין	א.צ.	40	96.5	1988	28	1	יונח קו חדש במהלך 2017/19	חשיפה לקורוזיה
בן גוריון	משה דיין	א.צ.	40	171.89	1988	28	1	יונח קו חדש במהלך 2017/20	חשיפה לקורוזיה
בן גוריון	משה דיין	א.צ.	40	429.08	1988	28	1	יונח קו חדש במהלך 2017/21	חשיפה לקורוזיה
מפדה	משה שור	בטון	30	196.14	1961	55	3	שטיפה פעם בשנה	
מפדה	משה שור לטהון	p.v.c	30	648.18	2006	10	1		
נאות רחל	נגיאה ישראל	א.צ.	30	130.24	1962	54	2	שטיפה פעם בשנה	חשיפה לקורוזיה
ג'סי כהן	סירני	בטון	70	217.01	1961	55	2	שטיפה פעמיים בחודש	
קרית רבין	סמטת רעות	p.v.c	50	63.2	1995	21	1		
קרית רבין	סמטת רעות	p.v.c	50	61.2	1995	21	1		
קרית רבין	סמטת רעות (המשך)	p.v.c	50	231.09	1995	21	1		
ג'סי כהן	עין גדי	בטון	80	279.48	1963	53	2	שטיפה פעם בשנה	
ג'סי כהן	עין יהב	בטון	70	133.2	1962	54	2	שטיפה פעמיים בחודש	
ג'סי כהן	עין יהב	בטון	60	84.4	1962	54	2	שטיפה פעמיים בחודש	
ג'סי כהן	עין יהב	בטון	80	125.81	1963	53	2	שטיפה פעמיים בחודש	
קרית שרת	פארק פרס	p.v.c	30	124.3	1999	17	1		
מרכז	פיכמן	p.v.c	30	103.9	1992	24	2	שטיפה פעם בשנתיים	
מרכז	פינסקר	p.v.c	30	156.44	2012	4	1		
מרכז	פינסקר	p.v.c	30	68.18	2012	4	1		
מרכז	פנחס אילון	p.v.c	30	55.6	1992	24	1		
ג'סי כהן	פנחס לבון	א.צ.	40	230.59	1975	41	2	שטיפה פעם בשנתיים	
תל גיבורים	צבי שץ	א.צ.	35	216.38	1968	48	3	שטיפה פעם בשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
תל גיבורים	צבי שץ	p.v.c	40	91.88	2013	3	1		
תל גיבורים	צבי שץ	א.צ.	40	56.02	1974	42	3	שטיפה פעם בשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
תל גיבורים	צבי שץ	א.צ.	35	42	1974	42	3	שטיפה פעם בשלושה חודשים	חשיפה לקורוזיה
תל גיבורים	קפלן	p.v.c	30	106.83	2005	11	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
תל גיבורים	קפלן	p.v.c	30	210.69	2005	11	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
תל גיבורים	קפלן	p.v.c	30	59.85	2005	11	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
תל גיבורים	קפלן	p.v.c	30	66.33	2005	11	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
קרית שרת	קרן היסוד	שיריז	40	108.67	2012	4	1		
קרית שרת	קרן היסוד	שיריז	30	294.34	2011	5	1		
קרית שרת	קרן היסוד	שיריז	30	114.5	2012	4	1		
קרית שרת	קרן היסוד	שיריז	30	55.25	2012	4	1		
ג'סי כהן	רמז	בטון	80	58.59	1961	55	2	שטיפה פעם בשלוש שנים	
ג'סי כהן	רמז	א.צ.	80	50.53	1961	55	2	שטיפה פעם בשלוש שנים	
ג'סי כהן	רמז	א.צ.	80	167.33	1961	55	2	שטיפה פעם בשלוש שנים	
קרית שרת	רמת הגולן	שיריז	30	106.79	2012	4	1		
קרית שרת	שד ירושלים	p.v.c	30	363.7	2006	10	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
קרית שרת	שד ירושלים	p.v.c	60	257.67	2006	10	1	שטיפה פעם בשלוש שנים	
מרכז	שנקר	א.צ.	60	72.8	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	60	79	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	63.4	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	60	72.1	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	75.9	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	75	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	100	1963	53	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורוזיה

מרכז	שנקר	א.צ.	50	70.8	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	77.3	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורזיה
מרכז	שנקר	א.צ.	50	78.4	1962	54	2	שטיפה שלוש פעמים בחודש	חשיפה לקורזיה
א.ת.	המנור	שיריז	50	350	2016	0	1		
שיכון ותיקים	יוטבתה	בטון	80	141	2014	2	1		
א.ת.	בין רח' הפלד לתמנע	p.v.c	40	334	2012	4	1		
א.ת.	הלהב	p.v.c	40	267	2014	2	1		
א.ת.	המשך קו ראשי מהמרכבה דרך אזור- עד כביש 1	בטון+ליינר	80	1705	2016	0	1		