

קו ראשי שקוטרו מעל 12" (30 ס"מ)
לא ניתן לחשב כמות שפכים שעוברת בכל קו ראשי מאחר והקווים הינם גרוויטציוניים

מצב תקינות הקו - בעקבות צילום	
1	טוב
2	מחייב ניטור קבוע
3	מחייב: טיפול/שיקום/החלפה

שם השכונה	שם הרחוב	סוג הצנור	קוטר	אורך	שנת הנחה	גיל	מצב תקינות הקו	תחזוקה שוטפת
	שרת	א.צ.	40	68	1967	49	3	שטיפה פעם בשנה
	שרת	א.צ.	30	165	1967	49	3	שטיפה פעם בשנה
	שפרינצק	א.צ.	30	125	1967	49	2	שטיפה פעם בשלוש שנים
בן גוריון	ז'בוטינסקי	משורזל	30	168	1982	34	1	
	יצחק שדה	א.צ.	30	703	1967	49	2	שטיפה פעם בשנה
	יצחק שדה	א.צ.	35	550	1967	49	2	שטיפה פעם בשנה
	יצחק שדה	א.צ.	35	550	1967	49	2	שטיפה פעם בשנה
	יצחק שדה	א.צ.	35	550	1967	49	2	שטיפה פעם בשנה
	יצחק שדה	א.צ.	35	550	1967	49	2	שטיפה פעם בשנה
	חיבור ת"ש	בטון	40	445	1998	18	1	
בנה ביתך	צדוק	PVC	30	153	1998	18	1	

[illegible]